

## 巢湖市柘皋镇人民政府巢湖市柘皋镇污水处理厂一期处理 工程项目竣工环境保护验收意见

2020年4月12日，巢湖市柘皋镇人民政府组织召开了巢湖市柘皋镇污水处理厂一期处理工程项目竣工环境保护验收会议，共有9名代表参加了检查验收，会议邀请3位专家组成验收技术组。与会代表对项目运行现场进行了检查，查阅了项目的有关验收资料、档案，对验收报告咨询机构巢湖顺达科技咨询服务有限公司编制的《巢湖市柘皋镇污水处理厂一期处理工程项目竣工环境保护验收监测报告表》进行了核实，经认真讨论，验收专家组形成意见如下：

1、完善项目环评滞后的原因说明，并附相关支撑材料。

2、核实项目实际建设内容与环评及批复建设内容的一致性，并说明不一致的原因，明确是否存在重大变更；核实主要设备清单；细化项目采用的原辅材料名称、理化性状或使用配比，明确项目碳源的主要成分。


3、核实完善项目工艺流程，核实项目有无脱磷脱氮工艺；核实项目水平衡，明确排水量及排水去向；规范本项目主要污染物及治理设施实际建设情况说明。

4、规范验收监测布点；补充进出水浓度现场监测，计算项目水污染物处理效率；补充验收监测期间进出水在线监控数据，核实验收期间运行工况。

5、核实项目环境风险及地下水环境保护措施的落实情况，明确分区防渗设施建设内容；补充污泥稳定化处理工艺说明，明确污泥处置是否满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》要求，补充委托安全处置协议合同。

6、核实环境防护距离内有无敏感保护目标；核实项目实际投资及环保投资；校核“三同时”验收一览表及验收登记表内容；完善验收结论和建议，规范项目平面布置图，完善附图、附件。

验收专家组（签字）：



2020年4月12日

巢湖市柘皋镇人民政府巢湖市柘皋镇污水处理厂一期处理工程项目竣工验收工作组会议签到表

会议名称		巢湖市柘皋镇人民政府巢湖市柘皋镇污水处理厂一期处理工程项目竣工验收工作组会议				
会议时间		2020年4月12日				
会议地点		巢湖市柘皋镇污水处理厂会议室				
姓名		单位/公司	职务或职称	联系方式	备注	
验收负责人	徐文峰	巢湖市柘皋镇污水处理厂	厂长	18668161918	组长	
	杨三才	巢湖市柘皋镇污水处理厂	高工	13305652992		
	刘江	巢湖市柘皋镇污水处理厂	高工	18956588886		
技术专家	李忠如	巢湖市柘皋镇污水处理厂	高工	13966356187		
	华溢	巢湖市柘皋镇污水处理厂	技术员	18726112955		
	高玉峰	巢湖市柘皋镇污水处理厂	电气工程师	17354079150		
与会人员	张灏	巢湖市柘皋镇污水处理厂	生产经理	17824836623		
	曹松	巢湖市柘皋镇污水处理厂	总经理	13705658156		
	刘磊	巢湖市柘皋镇污水处理厂	工程师	1735975095		

