

## 巢湖市万山医疗废物处置有限责任公司废水处理设施改造项目

### 竣工环境保护验收技术意见

2020年4月12日，巢湖市万山医疗废物处置有限责任公司组织召开了《巢湖市万山医疗废物处置有限责任公司废水处理设施改造项目》竣工环境保护验收会议，共有9名代表参加了检查验收，会议组成了3人的专家验收组（名单附后）。与会代表首先查阅了项目的有关验收资料、档案，并进行了环境保护现场检查，听取了建设单位关于该项目建设的基本情况和巢湖顺达科技咨询服务有限公司编制的《巢湖市万山医疗废物处置有限责任公司废水处理设施改造项目竣工环境保护验收监测报告表》的汇报，经认真讨论，验收专家组形成意见如下：

1、根据项目建设实际，核实实际建设内容与环评及其批复中规定建设内容的一致性，重点关注处理能力、工艺、设备等，说明不一致的原因，明确有无重大变更。核实产品方案表、设备一览表（型号、数量）及原辅材料消耗清单。

2、核实工艺流程及产污节点图，明确尾水排放方式及去向，完善废气污染物无组织排放日常现场管理措施，核实固体废物产生量及处理处置去向，规范储存场所建设。补充排污许可证执行情况和日常环境管理制度内容。

3、核实项目检测方案，完善检测布点，补充废水处理设施的进水水质检测和效率分析，核实企业提供的检测工况，完善检

测质量控制措施内容，规范检测报告的编制，核实完善验收检测内容及评价结论，明确验收总结论。

4、完善“三同时”验收一览表和“三同时”验收登记表。完善厂区平面布置图、采样现场图等，规范有关附件。勘误错漏之处。

验收专家组（签字）：



二〇二〇年四月十二日

巢湖市万山医疗废物处置有限责任公司废水处理设施改造项目验收工作组会议签到表

会议名称		巢湖市万山医疗废物处置有限责任公司废水处理设施改造项目竣工环境保护验收会议			
会议时间		2020年4月12日			
会议地点		巢湖市万山医疗废物处置有限责任公司会议室			
姓名		单位/公司	职务或职称	联系方式	备注
验收负责人	周世全	巢湖市万山医疗废物处置有限公司	主任	13966338201	组长
	杨立平	巢湖市万山医疗废物处置有限公司	高工	1330602892	
技术专家	刘洪	巢湖市万山医疗废物处置有限公司	高工	18956586858	
	李如	巢湖市万山医疗废物处置有限公司	高工	13966331618	
验收工	李军	巢湖市万山医疗废物处置有限公司	安环专技	13605659169	
	杨青	巢湖市万山医疗废物处置有限公司	安环专技	15955102359	
作	武昌富	巢湖市万山医疗废物处置有限公司	车同岗位	13966334126	
	夏洪海	巢湖市万山医疗废物处置有限公司	总经理	13705658156	
组	刘洪	巢湖市万山医疗废物处置有限公司	车同岗位	17352975695	